

Repère	Nom du tableau	Intensité		Nombre de prises		Divers
		sur plan	réelle	2P+T	3PN+T	Alimentations
SP	TD Spectacle	4x400 A				4x4x400A-à disposition
PO	TS Poursuite	125 A			1x125A	
SO	TD Sono	125 A			1x125A	
EE	TD Eclairage extérieur	250 A				Alim mats 2 & 3 (4x125A)
CO	TD Coursives	50 A		3x32A; 8x16A	2x32A	
CH	TD Chapiteau	160 A				Eclairage
LS	TS Loge SAS	40 A				
EN	TD Entrée	100 A		2x32A; 7x16A	3x32A; 1x63A	
FO	TD Forains	100 A		3x32A; 8x16A	2x32A; 1x63A	
LI	TD Lignes	80 A		4x32A; 8x16A	2x32A	
VE	TD Ventilation	63 A				
HE	TD Héliport	100 A		2x32A; 8x16A	4x32A	
AG	TD entrée des Artistes Gauche	100 A		2x32A; 4x16A	6x32A; 2x63A	
AD	TD entrée des Artistes Droite	63 A		2x32A; 8x16A	4x32A	
RO	TD Roseaie	40 A		4x32A; 8x16A	2x32A	
M1	TD Mat1	40 A		4x32A; 8x16A	2x32A	
M2	TD Mat2	125 A		3x32A; 3x16A	4x32A	
M3	TD Mat3	50 A		3x32A; 3x16A	4x32A	
M4	TD Mat4	125 A		4x32A; 8x16A	2x32A	
TO	TD Togni	40 A				